

 Fyra Hus AB

Introducerar...



STUDOR[®]
INVENTIVE TECHNOLOGY
— SINCE 1975 —

Studor[®] **P.A.P.A.**[™]



”Ger fullständigt skydd mot positivt och negativt tryck i
avloppssystem för flervåningshus”

”Studors ettrörssystem kan med fördel användas för att förenkla
och minimera kostnaderna för avloppssystemet”

Produktinformation och specifikationer

BESKRIVNING

STUDOR P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator) är en revolutionerande produkt för att ta hand om tillfälliga övertryck som skapas i avloppssystem framför allt i flervåningshus vid vattenhammareffekter m m.

Denna unika och intelligenta produkt togs fram efter flera års forskning och utveckling.

P.A.P.A. ger VVS konsulter frihet att förenkla sin konstruktion av avloppssystem.

P.A.P.A. - kan monteras med Studors envägsventiler och då balanseras både vid negativt och positivt tryck i avloppssystemet.

P.A.P.A. och Maxi-Vent ihopkopplade måste monteras vertikalt (stående)

EGENSKAPER



- Liten och effektiv
- Rejäl konstruktion.
- Resistent mot många kemikalier.
- Snabbkoppling.
- Kan installeras vertikalt eller horisontellt.

INSTALLATION

- P.A.P.A. monteras i enlighet med STUDORs installationsbeskrivning.

GARANTI

STUDORs produkter har en livstidsgaranti motsvarande den livslängd, som byggnadens avloppssystem har.



Mått

Referens	Dimension (mm)
A	Ø 200
B	652
C	Ø 104
D	Ø 83
E	Ø 89
F	Ø 111
G	50
H	Ø 75
I	Ø 106

Tekniska Data

Temperatur	-20°C till +60°C
Max tryck	10 000 Pa

Volymkapacitet

Antal i serie	Liter
1 enhet	3.785
2 enheter	7.570
3 enheter	11.355
4 enheter	15.140

Material

Komponenter	Material
Hus	ABS
Membran	Syntetiskt gummi
Universalkoppling	TPE

Installationsrekommendationer

5 - 10 våningar	En enhet längst ner
11 - 15 våningar	En enhet längst ner, en halvvägs upp
16 - 25 våningar	En längst ner, en på våning 5, en halvvägs upp på resterande våningar
26 - 50 våningar	Två i serie längst ner, sedan en på var 5:e våning till 25:e våningen, sedan var 10:e våning efter det.
50 + våningar	Kontakta Studor Nordic

Fyra Hus AB

Tel: 031-763 27 00

Fax: 031-763 27 77

www.fyrahus.se/studor

Olof Asklunds Gata 8

421 30 Västra Frölunda

studor@fyrahus.se